

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1120865

Výrobek: Silové kabely, oheň nešířící a ohni odolné

Typ: 1-CXKE-V P (750) 90-M

Jmenovité hodnoty: (1-30) x (1-70) mm²; 0,6/1 kV
Klasifikace dle ZP 27/2008, STN 92 0205 viz příloha

Objednavatel: Lamela Electric, a.s.
Vodní 147/I, 342 01 Sušice, Česká republika

Výrobce: Lamela Electric, a.s., odštěpný závod Kabelovna Chyše
Ke Kablu 298, 364 53 Chyše, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 204156-01/01 ze dne: 23.10.2012

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN 60228:05+1:08, ČSN 34 7010-82:09,
ČSN EN 60332-1-1:05, ČSN EN 60332-1-2:05, ČSN EN 60332-3-10:10, ČSN EN 60332-3-22:10,
ČSN EN 50267-2-1:99, ČSN EN 50267-2-3:99, ČSN EN 61034-1:06, ČSN EN 61034-2:06,
ČSN IEC 60331-11:01, ČSN IEC 60331-21:01,
ČSN EN 60811-1-1:97+Z1:02, ČSN IEC 811-1-2:95+Z1:97+Z1:97+Z2:01,
ČSN EN 60811-1-3:97+A1:02, ČSN IEC 811-1-4:95+1:97+Z1:97+A2:02,
ČSN IEC 811-3-1:95+1:97+Z1:97+A1:97+A2:02, SGR 9/2009, ZP-27/2008, STN 92 0205

Jiné údaje: zkoušeno dle TPF 05/11


Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 204156 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 163/2002 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.10.2015

12.11.2012 oprava 23.9.2013

V Praze dne


Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



204156-01

