

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění

Číslo: 27-11

**My,** Lamela Electric, a. s., odštěpný závod Kabelovna Chyše  
Ke Kابلu 298, 364 53 Chyše, Česká republika

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že

**výrobek:** Silové kabely, oheň nešířící a ohni odolné

**typ/model:** 1-CHKE-R M, 1-CHFE-R M

**výrobce:** Lamela Electric, a. s., odštěpný závod Kabelovna Chyše  
Ke Kابلu 298, 364 53 Chyše, Česká republika

je ve shodě s následujícími normami:

České normy	Evropské normy
ČSN EN 60228:05	EN 60228:05
ČSN 347010-82:09	HD 605 S2:08
ČSN EN 60332-1-1:05	EN 60332-1-1:04
ČSN EN 60332-1-2:05	EN 60332-1-2:04
ČSN EN 50267-2-1:99	EN 50267-2-1:98
ČSN EN 50267-2-2:99	EN 50267-2-2:98
ČSN EN 60332-3-10:10	EN 60332-3-10:09
ČSN EN 60332-3-22:10	EN 60332-3-22:09
ČSN EN 61034-1:06	EN 61034-1:05
ČSN EN 61034-2:06	EN 61034-2:05
ČSN EN 60811-201:13	EN 60811-201:12
ČSN EN 60811-202:13	EN 60811-202:12
ČSN EN 60811-401:13	EN 60811-401:12
ČSN EN 60811-504:13	EN 60811-504:12
ČSN EN 60811-508:13	EN 60811-508:12
včetně změn	including amendments

a následujícími nařízeními vlády, ve znění pozdějších předpisů (NV) a číslo EU směrnice:

NV 17/2003 Sb. v platném znění	2006/95/EC
--------------------------------	------------

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.  
Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja, Česká republika

zkoušel/ certifikoval daný výrobek a vydal:  
EZÚ certifikát č. 1130168 dne 15.3.2013  
EZÚ zkušební protokol č. 300873-01/01 ze dne 15.3.2013.

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno: 13

Místo vydání: Chyše

Jméno zástupce výrobce a podpis:

Datum vydání: 15. 3. 2013

Funkce: Ing. Zdeněk Houdek  
ředitel společnosti

**LAMELA**  
ELECTRIC, a.s.  
Vodní 147  
242 01 SLIŠICE

