

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

vydané podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění.

My Lamela Electric, a.s.

Vodní 147/I, 342 01 Sušice, Česká republika
IČO: 45357439

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že níže uvedený výrobek splňuje požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků níže uvedeného typu, uváděných na trh, s technickou dokumentací a s požadavky příslušného nařízení vlády.

Výrobek: Silové kabely, oheň nešířící a ohni odolné
Typ: 1-CHKE-V P (750) 90-M
Výrobce: Lamela Electric, a.s., odštěpný závod Kabelovna Chyše
Ke Kابلu 298, 364 53 Chyše, Česká republika

Výrobek je určen pro rozvod elektrické energie

Způsob posouzení shody: §12, (3) b) zákona č. 22/1997 Sb.

Výše uvedený výrobek je ve shodě s normami:

ČSN EN 60228:05+1:08, ČSN 34 7010-82:09,
ČSN EN 60332-1-1:05, ČSN EN 60332-1-2:05, ČSN EN 60332-3-10:10, ČSN EN 60332-3-22:10,
ČSN EN 50267-2-1:99, ČSN EN 50267-2-3:99, ČSN EN 61034-1:06, ČSN EN 61034-2:06,
ČSN IEC 60331-11:01, ČSN IEC 60331-21:01,
ČSN EN 60811-1-1:97+Z1:02, ČSN IEC 811-1-2:95+Z1:97+Z1:97+Z2:01,
ČSN EN 60811-1-3:97+A1:02, ČSN IEC 811-1-4:95+1:97+Z1:97+A2:02,
ČSN IEC 811-3-1:95+1:97+Z1:97+A1:97+A2:02, SGŘ 9/2009, ZP-27/2008, STN 92 0205,

Jiné údaje: zkoušeno dle TPF 10/11

a nařízením vlády:

163/2002 Sb. - stavební výrobky (v platném znění)

Doplňující informace:

certifikát 1120864 ze dne 12.11.2012 platnost do 31.10.2015 od EZÚ AO201, Pod lísem 129, 171 02 Praha 8 - Troja, IČO 00001481


Místo vydání: Chyše

Jméno: Ing. Zdeněk Houdek

Datum vydání: 12. 11. 2012

Funkce: ředitel společnosti

Podpis:



LAMELA
ELECTRIC, a.s.
Vodní 147
342 01 SUŠICE

