

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění

Číslo: 30/11

My, Lamela Electric, a. s., odštěpný závod Kabelovna Chyšě
Ke Kابلu 298, 364 53 Chyšě, Česká republika

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že

výrobek: Silový kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene

typ/model: 1-CXKE-R M, 1-CXFE-R M

výrobce: Lamela Electric, a. s., odštěpný závod Kabelovna Chyšě
Ke Kابلu 298, 364 53 Chyšě, Česká republika

je ve shodě s následujícími normami:

České normy	Evropské normy
ČSN EN 60811-1-1:97,	EN 60811-1-1:95,
ČSN IEC 811-1-2:95,	IEC 811-1-2:85,
ČSN EN 60811-1-3:97,	EN 60811-1-3:95,
ČSN IEC 811-1-4:95,	IEC 811-1-4:85,
ČSN EN 60811-3-1:95,	IEC 811-3-1:85,
ČSN 34 7010-82:09,	HD 605 S2:08,
ČSN EN 60228:05,	EN 60228:05,
ČSN EN 50266-1:01,	EN 50266-1:01,
ČSN EN 50266-2-2:01,	EN 50266-2-2:01,
ČSN EN 50267-1:99,	EN 50267-1:98,
ČSN EN 50267-2-2:99,	EN 50267-2-2:98,
ČSN EN 50267-2-3:99,	EN 50267-2-3:98,
ČSN EN 61034-1:06,	EN 61034-1:05,
ČSN EN 61034-2:06 včetně změn, zkoušeno dle TPF 02/11 a SGR 9/2009	EN 61034-2:05 včetně změn, zkoušeno dle TPF 02/11 a SGR 9/2009

a následujícími nařízeními vlády, ve znění pozdějších předpisů (NV) a číslo EU směrnice:

NV 17/2003 Sb. v platném znění	2006/95/EC v platném znění
--------------------------------	----------------------------

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja, Česká republika

zkoušel/ certifikoval daný výrobek a vydal:
EZÚ certifikát č. 1110405 dne 21.4.2011
EZÚ zkušební protokol č. 100875-01 ze dne 7.4.2011.

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno:

Místo vydání: Chyšě

Jméno zástupce výrobce a podpis:

Datum vydání: 21. 4. 2011

Ing. Zdeněk Houdek
Funkce: ředitel společnosti

LAMELA
ELECTRIC, a.s.
Vodní 147
342 01 SUŠICE

